

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Сибирское управление Ростехнадзора

Приложение к акту проверки

№ 14-01/А-ТСЭ-141 от 02.11.2018г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 14-01/П-ТСЭ-141

об устранении выявленных нарушений

г. Кемерово,

(наименование субъекта)

02.11.2018г.

(дата составления)

пр. Ленинградский, 14а.

(адрес)

02.11.2018г.

(дата вынесения)

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя образовательная школа № 92  
с углубленным изучением отдельных  
предметов»

(далее – МБОУ «СОШ № 92»)

ИНН 4206013219

(наименование проверяемого юридического лица или физического

лица, совместно с индивидуальным предпринимателем)

Директор МБОУ «СОШ № 92»

Кожевникова Э.Э.

(подпись, Ф.И.О. предпринимателя)

предпринимателя индивидуального и совместного

предпринимательства при осуществлении проверки

Нами (мною):

Вершинным Романом Станиславовичем – главным государственным инспектором  
Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей  
и энергоснабжением.

по результатам плановой, выездной

(тип проверки)

проверки деятельности МБОУ «СОШ № 92»

(наименование проверяемого юридического лица, физического или индивидуального предпринимателя)

проведенной на основании распоряжения (приказа) Сибирского управления

Ростехнадзора от 05.10.2018г. № 01-14-06/1350 в период с 22.10.2018г. по 02.11.2018г. по адресу: 650065, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 14а, выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики.

На основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 предписываем устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, его номер; номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Не заведен паспорт на заземляющее устройство электроустановки здания по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, 14а	п. 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей РФ, зарегистрированы Министром РФ № 4145 от 22.01.2003 г., утверждены Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003 г. (далее - ПТЭЭП) п. 176 ПЛ	30.08.2019г.
2.	Не проведено измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства электроустановки здания по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, 14а для определения технического состояния заземляющего устройства.	п. 2.7.13 ПТЭЭП п. 175.6 ПЛ	30.08.2019г.
3.	Не проведен визуальный осмотр с выборочным вскрытием грунта заземляющего устройства электроустановки здания по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, 14а.	п. 2.7.8 ПТЭЭП п. 174 ПЛ	30.08.2019г.
4.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок не назначен соответствующим документом заместитель ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.3 ПТЭЭП п.5.2 ПЛ	30.12.2018г.
5.	Не прошел проверку знаний по электробезопасности ответственный за электрохозяйство в комиссии органов госэнергонадзора на IV группу.	п. 1.2.7 ПТЭЭП п. 8.2 ПЛ	30.12.2018г.
6.	Отсутствует утвержденная проектная	п. 1.8.1 ПТЭЭП	30.08.2019г.

	документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.	п. 45.2 ПЛ	
7.	Отсутствуют технические паспорта основного электрооборудования.	п. 1.8.1., п.1.8.2 ПТЭЭП п. 45.5 ПЛ	30.08.2019г.
8.	Не проводится техническое освидетельствование технологических систем и электрооборудования с истекшим сроком службы согласно установленного нормативно-технической документацией.	п. 1.6.7 ПТЭЭП п. п. 39.1, 39.2 ПЛ	30.08.2019г.

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание от 02.11.2018г. №14-01/П-ТСЭ-141 составлено на 3-х листах в двух экземплярах.

Предписание выдал (выдали):

Вершинин Роман Станиславович



Один экземпляр для исполнения получил:  
Директор МБОУ «СОШ № 92» Кожевникова Э.Э.



(указать фамилию, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

02.11.2018  
(дата)

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)