



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и
Кемеровского района
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА г. КЕМЕРОВО
650036 г. Кемерово, ул. Терешковой, 48,
тел/факс (384-2) 77-26-73; E-Mail: Leninsky.raion@yandex.ru

Предписание № 118/1/90
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением отдельных
предметов»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельцы собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Кузьменко Владимира Валерьевича от 25 сентября 2018г. № 118, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

В период:

«01» октября 2018г. с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

«02» октября 2018г. с 10 час.00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

«03» октября 2018г. с 09 час.00 мин. до 10 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

«25» октября 2018г. с 13 час.00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.

(исполняется в случае проведения проверки фактала, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: четыре три дня/ 5 часов 00 мин.,
(рабочих дней/часов)

проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору, ст. лейтенантом вн. службы Виноградовой Анастасией Александровной.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

Территории, зданий, сооружений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр-т Ленинградский, 14 А
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением отдельных предметов» Кожевниковой Эльвирой Эдуардовной, заместителем директора по БЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением отдельных предметов» Спицыным Павлом Павловичем,
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового АКТа Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении укладывается только выполнение
1	2	3	4	5
1.	На 3-ем этаже сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационного выхода из поэтажного коридора, препятствующие	п. 23 д) Правил противопожарного режима в Российской Федера-	10.07.2019	

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового Акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнение
1	2	3	4	5
	распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	цпи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- собственники имущества;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

и Кемеровского района по пожарному надзору
Виноградова А.А.

«25» октября 2018 г.



Предписание для исполнения получило:


(подпись)

« Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением отдельных предметов» Кожесникова Э. Э.
(должность, фамилия, инициалы)

«25» октября 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору