

Сибирское управление Ростехнадзора

Кузбасский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением

г. Кемерово, пр. Ленинградский, 14а

(место составления акта)

«06» сентября 2019г.

(дата составления акта)

14 часов - 30 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица.**

№ 14-01/А-КИП (ТСЭ) – 092

По адресу/адресам: юридический адрес: 650065, Кемеровская обл. г. Кемерово, пр. Ленинградский, 14а;

фактический адрес: 650065, Кемеровская обл. г. Кемерово, пр. Ленинградский, 14а.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 01-14-06/1102 от 20.08.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №92 с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ «СОШ№92»), ИНН 4206013219

(плановая/внеплановая, документарная/выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество/последнее при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2019 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического

« » 2019 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 5 дней с 02 сентября по 06 сентября 2019г.

Акт составлен: Сибирское управление Ростехнадзора, Кузбасский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением

(наименование органа государственного контроля или органа муниципального контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

«28» августа 2019г. в 08:36 передано на электронную почту sschool92@mail.ru, вх. №06 от 28.08.2019г., 02 сентября 2019г. в 10:45 заверенную копию получила директор МБОУ «СОШ №92» Кожевникова Эльвира Эдуардовна 

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее (не) проверку:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Вершинин Роман Станиславович – главный государственный инспектор Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением.

Глушкова Алиса Игоревна - государственный инспектор Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением.

При проведении проверки присутствовал:

директор МБОУ «СОШ №92» Кожевникова Э. Э.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

Пункты №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8 ранее выданного предписания № 14-01/П-ТСЭ-141 от 02.11.2018г. выполнены в полном объеме и снимаются с контроля.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт проверки оформлен на 3-х листах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Материалы, подтверждающие выполнение пунктов №№ 1-3, 6-8 ранее выданного предписания № 14-01/П-ТСЭ-141 от 02.11.2018г. на <u>52</u> листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Кузбасского отдела по надзору
за энергосетями и энергоустановками
потребителей и энергоснабжением



/Р.С. Вершинин /

Государственный инспектор
Кузбасского отдела по надзору
за энергосетями и энергоустановками
потребителей и энергоснабжением



/А.И. Глушкова/

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
директор МБОУ «СОШ №92» Кожевникова Э. Э.

« 06 » сентября 2019 г.

Дата

1



Подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)