Акт проверки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением отдельных предметов»

650065, г. Кемерово, пр. Ленинградский 14А; т/ф 8(3842)53-42-54; e-mail: sschool92@mail.ru;

на соблюдение правил пожарной безопасности

г. Кемерово 23 ноября 2022 г.

Комиссия, утвержденная приказом от 03.11.2022 № 1483, в составе:
Председателя комиссии:
заместителя начальника управления, заведующего отделом по жизнеобеспечению Сигиды Е. Н.,
Членов комиссии:
главного специалист отдела по жизнеобеспечению управления образования Лозицкого И.И.
заместителя директора по БЖ МБОУ «Гимназия № 25» Голубевой Е. Л.
провела проверку соблюдения правил пожарной безопасности в здании учреждения
МБОУ « СОШ № 92" Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением отдельных предметов»,
(наименование учреждения)

расположенного по адресу:
650065, г. Кемерово, пр. Ленинградский 14А
(почтовый индекс, город, улица, номер здания)
Проверка проводилась в присутствии:
директора образовательного учреждения Кожевниковой Э.Э
заместителя директора по безопасности жизнедеятельности Голубева Д. С.
(должность, Ф.И.О.)

По результатам проверки установлено (**ненужное зачеркнуть**):

1. Система АПС в ***рабочем*** */нерабочем* состоянии.
2. Система пожарной безопасности в здании включает: ***АУПС, СОУЭ, вывод сигнала на пульт ЕДДС,*** *громкоговорящую связь, дымоудаление,* ***аварийное (эвакуационное) освещение.***
3. Передача сигнала АПС на пульт ЕДДС ***осуществляется****/не осуществляется.*
4. Эвакуационные пути ***свободны для движения****/захламлены посторонними предметами*.
5. Эвакуационные пути и выходы ***безопасны для движения****/не соответствуют требованиям безопасности*.
6. ***Эвакуационные выходы открываются беспрепятственно****/не обеспечено условий для оперативного открытия эвакуационных выходов*.
7. Подвальное помещение в здании ***имеется****/отсутствует*. В подвальном помещении посторонние и горючие материалы ***отсутствуют****/обнаружены*.

8. Чердачное помещение в здании *имеется/**отсутствует.*** В чердачном помещении посторонние и горючие материалы *отсутствуют/обнаружены*.
9. Подсобные и складские помещения в здании *имеются/**отсутствуют.*** В подсобных и складских помещениях посторонние и горючие материалы ***отсутствуют****/обнаружены*.
10. Пакет документов по пожарной безопасности образовательного учреждения, утвержденный начальником ДОиН Кемеровской области, ***представлен в полном объеме****/не оформлен в полном объеме*. Замечания к оформлению документов и их содержанию ***отсутствуют****/имеются*.
11. Инструктаж с сотрудниками учреждения по правилам электробезопасности ***проведен****/планируется к проведению –* ***30.08.2022г***(ДД.ММ.ГГГГ).
12. Инструктаж с сотрудниками учреждения по правилам пожарной безопасности ***проведен****/планируется к проведению –* ***30.08.2022г*** (ДД.ММ.ГГГГ).
13. Тренировочные занятия по эвакуации сотрудников, учащихся и воспитанников из здания при пожаре ***проведены/****планируются к проведению –* 07.10.2022г (ДД.ММ.ГГГГ).
14. Действующие предписания, выданные в ходе проведения проверок представителями ОГПН,(дата выдачи, номер, срок выполнения- при наличии) *имеются/**отсутствуют. Последняя плановая проверка ОГПН была в ОУ в октябре 2019 года. Предписания выполнены в 2020 году.***
15. Наличие пож. гидрантов (2 шт.) на территории ОУ или в радиусе 200 м от учреждения на территории города и их исправность. Наличие актов проверки ПГ в ОУ (2 раза в год)
    Имеется 1 гидрант от здания 56 метров. АКТ от 10.11.2022г пр. Ленинградский 14А АО «КемВод», АКТ от 10.11.2022г пр. Московский 35А
16. Наличие пожарных кранов в ОУ и дата их последней проверки
    ПК-1 АКТ от 07.11.2022г ООО «Кузбасспожсервис».
17. Прочие замечания

    _____
18. Выводы и рекомендации

    _____

    _____

Подписи членов комиссии:

Заместитель начальника управления,
заведующий отделом по жизнеобеспечению _____ Е. Н. Сигида

Главный специалист отдела по жизнеобеспечению
управления образования _____ И. И.Лозицкий

Заместитель директора по БЖ МБОУ «Гимназия № 25» _____ Е. Л. Голубева

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен: директор Кожевникова Эльвира Эдуардовна Подписано цифровой подписью: Кожевникова Эльвира Эдуардовна Дата: 2022.11.23 13:56:46 +07'00' Э.Э Кожевникова

ЗДБЖ _____ Д.С. Голубев